PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
tel. 74 84 775 68 do 70
ul. Armii Krajowej 35c, 58-302 Wałbrzych

(1)

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W I PÓŁROCZU 2017 ROKU DLA GMINY GŁUSZYCA

Gmina Głuszyca zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego Głuszyca, którego zarządcą jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. W gminie wyodrębnione są 3 strefy zaopatrzenia ze względu na pochodzenie wody.

W I półroczu 2017 roku pobrano do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych 6 próbek wody w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz 9 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

- W strefie Głuszyca pobrano 3 próbki do badań w zakresie monitoringu kontrolnego (2 próbki w ramach kontroli wewnętrznej i 1 PIS) oraz 2 próbki rekontrolne w kierunku pH.
- W strefie Łomnica pobrano 3 próbki do badań w zakresie monitoringu kontrolnego i 2 w zakresie monitoringu przeglądowego (3 próbki w ramach kontroli wewnętrznej i 2 PIS).
- W strefie Grzmiąca pobrano 2 próbki do badań w zakresie monitoringu kontrolnego (1 próbki w ramach kontroli wewnętrznej i 1 PIS) oraz 3 próbki rekontrolne w kierunku pH i bakterii grupy coli.

W I półroczu 2017 r. wydano w sumie 15 orzeczeń o przydatności wody do spożycia przez ludzi dla poszczególnych stref zaopatrzenia w wodę. Na podstawie prowadzonych badań monitoringowych w I półroczu 2017 r. stwierdzono w 4 próbkach wody (2 w strefie zaopatrzenie Głuszyca i 2 w strefie zaopatrzenia Grzmiąca) wartość pH poniżej dopuszczalnego zakresu. Światowa Organizacja Zdrowia nie określiła zalecanej wartości pH ze względów zdrowotnych, jej obniżony poziom ma znaczenie eksploatacyjne – wpływa na podwyższenie korozyjności wody. Działania naprawcze podjęte przez zarządcę wodociągu doprowadziły do uzyskania prawidłowej wartości pH wody w obu strefach. Ponadto na sieci wodociągowej w strefie Grzmiąca w badaniu w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa zanotowano zanieczyszczenie bakteriologiczne wody o charakterze incydentalnym (bakterie grupy coli w ilości 18 jtk). Niezwłocznie podjęte przez zarządcę działania doprowadziły do poprawy jakości wody pod względem bakteriologicznym, co wykazało rekontrolne badanie próbki wody.

Przekazywanie wyników badań wody przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu następowało na ogół w terminie wymaganym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), tj. w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia sprawozdania z badań.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wałbrzychu
z up. Iwona Jędraszczyk
Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej