PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
tel. 74 84 775 68 do 70
ul. Armii Krajowej 35c, 58-302 Wałbrzych
(1)

URZĄD MIEJSKI w GŁUSZYCY
WPŁYNĘŁO
09 -08- 2018
L.dz. ..... podpis.....

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W I PÓŁROCZU 2018 ROKU DLA GMINY GŁUSZYCA

Gmina Głuszyca zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego Głuszyca, którego zarządcą jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. W gminie wyodrębnione są 3 strefy zaopatrzenia ze względu na pochodzenie wody.

W I półroczu 2018 roku pobrano do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych 4 próbki wody w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz 6 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

- W strefie Głuszyca pobrano 3 próbki do badań w zakresie parametrów grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B (3 próbki w ramach kontroli wewnętrznej i 1 PIS).
- W strefie Łomnica pobrano 3 próbki do badań w zakresie parametrów grupy A, 1 w zakresie parametrów grupy B oraz 1 rekontrolną do badań w kierunku żelaza (3 próbki w ramach kontroli wewnętrznej i 2 PIS).
- W strefie Grzmiąca pobrano 1 próbkę do badań w zakresie parametrów grupy A przez PIS (pobór próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej zaplanowany jest na II półrocze 2018 r.).

W I półroczu 2018 r. wydano w sumie 6 orzeczeń o przydatności wody do spożycia przez ludzi dla poszczególnych stref zaopatrzenia w wodę. Na podstawie prowadzonych badań jakości wody w I półroczu 2018 r. stwierdzono w 1 próbce wody przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości stężenia chloru wolnego w punkcie czerpalnym u konsumenta w sieci wodociągowej w Łomnicy. Zgodnie z wyjaśnieniami zarządcy przyczyną podwyższenia wartości chloru wolnego była prawdopodobnie przerwa w dostawie energii elektrycznej na terenie ujęcia. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze w postaci intensywnego płukania sieci wodociągowej. Poza wskazanym incydentem woda na terenie gminy Głuszyca pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym nadawała się do spożycia i była bezpieczna dla konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wałbrzychu
z up. Iwona Jędraszczyk
Kierownik Oddziału Higieny Komunalnej